Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-016503-01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2026

Διεύθυνση εργαστηρίου

Ναυπλίου 29
Μεταμόρφωση
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: (+30) 210 747 0500
Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com
customerservice_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης

ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77
61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2026-00015209

Ημερομηνία δοκιμής: 19.02.2026 - 05.03.2026

Πληροφορίες δείγματος

Υπεύθυνος δειγματοληψίας	Πελάτης
Ημερομηνία δειγματοληψίας	17.02.2026
Ημερομηνία παραλαβής	19.02.2026
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ Γ2-ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ -13/26
Θερμοκρασία δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/τεμάχια	1
Κατάσταση δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Y905I: Οσμή (TON)						
Οσμή	Εσωτερική Μέθοδος (OE -7.0-105), Οργανοληπτικά				Δεν Ανιχνεύθηκε	A
Y905J: Γεύση (TFN)						
Γεύση	Εσωτερική Μέθοδος (OE -7.0-105), Οργανοληπτικά				Δεν Ανιχνεύθηκε	A
Y9092: Χρώμα						
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y901L: Βόριο-B						
Βόριο (B)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	0.00015	1.5	0.053	A
Y9023: Νάτριο-Na						
Νάτριο (Na)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	0.0012	200*	16	A
Y901G: Αργίλιο-Al						
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.2	200*	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y901R: Χρώμιο-Cr						
Χρώμιο (Cr)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.01	50	0.72	A
Y9058: Εξασθενές Χρώμιο (Cr6)						
Χρώμιο Εξασθενές (VI)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	µg/l	5	50	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y901W: Μαγγάνιο-Mn						
Μαγγάνιο (Mn)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.005	50*	<0.05	A
Y901S: Σίδηρος-Fe						
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.06	200*	2.3	A
Y901Z: Νικέλιο-Ni						
Νικέλιο (Ni)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.01	20	Δεν ανιχνεύθηκε	A

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-016503-01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2026

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Y901Q: Χαλκός-Cu						
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	0.00003	2.0	0.00400	A
Y901I: Αρσενικό-As						
Αρσενικό (As)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.003	10	0.61	A
Y9021: Σελήνιο-Se						
Σελήνιο (Se)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.035	20	0.46	A
Y901H: Αντιμόνιο-Sb						
Αντιμόνιο (Sb)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.002	10	<0.02	A
Y901X: Υδράργυρος-Hg						
Υδράργυρος (Hg)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.01	1.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y9026: Ουράνιο-U						
Ουράνιο (U)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	µg/l	0.005	30	1.4	A
Y904W: Αμμώνιο (NH4)						
Αμμώνιο (NH4)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50*	<0.05	A
Y9091: Κυανιούχα (CN)						
Ολικά Κυανιούχα (CN)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	µg/l	5	50	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90C3: Χλωριώδη						
Χλωριώδη	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-144), LC-MS/MS	mg/l	0.003		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90D7: Εννεϋλφαινόλη						
Εννεϋλφαινόλη	Εσωτερική Μέθοδος (OE 7.0-233), LC-MS/MS	ng/l	0.016	300	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y9013: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)						
Naphthalene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Acenaphthylene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Acenaphthene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Fluorene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Phenanthrene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Anthracene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Fluoranthene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Πυρένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Benzo[a]anthracene (BaA)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Chrysene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Βενζο[b]φθορανθένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Βενζο[k]φθορανθένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-016503-01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2026

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Βενζο[a]πυρένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002	0.01	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Dibenz(a,h)anthracene	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Βενζο[ghi]περυλένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.002		Δεν ανιχνεύθηκε	A
PAH sum EPA (16)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS	µg/l	0.0025		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y9011: Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων: (192 a.i.)						
Σύνολο παρασιτοκτόνων	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-79), GC-MS/MS	µg/l	0.006	0.50	Δεν Ανιχνεύθηκε	A
Y90GY: Βρωμικά						
Βρωμικά	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-144), LC-MS/MS	µg/l	0.6	10	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90B5: Χλωρικά						
Χλωρικά	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-144), LC-MS/MS	mg/l	0.0006	0.25	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90G5: Δισφαινόλης Α						
Δισφαινόλη Α	Εσωτερική Μέθοδος (OE 7.0-225), LC-MS/MS	µg/l	0.75	2.5	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90I3: 17β-Οιστραδιόλης						
17β-Οιστραδιόλη	Εσωτερική Μέθοδος (OE 7.0-234), LC-MS/MS	ng/l	0.5	1.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90G3: Υπερ- και Πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAs)						
Άθροισμα των PFAS	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-215), LC-MS/MS	µg/l	0.1	0.10	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90G6: 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)						
1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3	3.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90Z5: Βενζόλιο						
Βενζόλιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3	1.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90H6: Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO)						
Επιχλωρυδρίνη	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.03	0.10	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90H8: Σύνολο Αλογονοοξικών οξέων (HAA)						
Αλογονοοξικά οξέα (HAA5)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-163), LC-MS/MS	µg/l	10	60	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χλωροοξικό οξύ (MCA)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-163), LC-MS/MS	µg/l	10		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Διχλωροοξικό οξύ (DCA)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-163), LC-MS/MS	µg/l	10		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Τριχλωροοξικό οξύ (TCA)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-163), LC-MS/MS	µg/l	10		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Βρωμοοξικό οξύ (MBA)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-163), LC-MS/MS	µg/l	10		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Διβρωμοοξικό οξύ (DBA)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-163), LC-MS/MS	µg/l	10		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90L1: Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο (TCE, PCE)						
Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3	10	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Τριχλωραιθένιο (TCE)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Τετραχλωροαιθένιο (PCE)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3		Δεν ανιχνεύθηκε	A

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-016503-01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2026

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	TT
Y90M0: Ακρυλαμίδιο						
Ακρυλαμίδιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-86), LC-MS/MS	µg/l	0.04	0.10	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90R4: Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM)						
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3	100	3.2	A
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Βρωμοφόρμιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χλωροφόρμιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3		3.2	A
Διβρωμοχλωρομεθάνιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.3		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Y90T4: Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)						
Βινυλοχλωρίδιο	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS	µg/l	0.03	0.50	Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Οι παράμετροι με (*) είναι ενδεικτικές και η όποια υπέρβασή τους αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποιότητα του νερού.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσε νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Σημειώσεις
TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ευγενία Ζωβοΐλη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-016503-01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2026

Παράρτημα του AR-26-Y9-016503-01
Ημερομηνία έκδοσης 09.03.2026

Y9011: Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων: (192 a.i.) (GC-MS/MS)

	Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL
1	Other screened pesticides	0,006 µg / l	2	2-Phenylphenol	0,006 µg / l	3	Acetochlor	0,006 µg / l	4	Acrinathrin	0,006 µg / l
5	Aldrin	0,006 µg / l	6	Atrazine	0,006 µg / l	7	Azinphos-ethyl (Ethyl Guthion)	0,006 µg / l	8	Azinphos-methyl (Guthion)	0,006 µg / l
9	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	0,006 µg / l	10	Benfluralin	0,006 µg / l	11	Bifenox	0,006 µg / l	12	Bifenthrin	0,006 µg / l
13	Biphenyl	0,006 µg / l	14	Bitertanol	0,006 µg / l	15	Bromocyclen	0,006 µg / l	16	Bromophos-methyl	0,006 µg / l
17	Bromophos-ethyl	0,006 µg / l	18	Bromopropylate	0,006 µg / l	19	Bromuconazole	0,006 µg / l	20	Buprofezin	0,006 µg / l
21	Butafenacil	0,006 µg / l	22	Cadusafos	0,006 µg / l	23	Carbaryl	0,006 µg / l	24	Carbofuran	0,006 µg / l
25	Carbophenothion	0,006 µg / l	26	Carbosulfan	0,006 µg / l	27	Chlordane (total)	0,006 µg / l	28	Chlordane, cis-	0,006 µg / l
29	Chlordane, trans-	0,006 µg / l	30	Chlorfenapyr	0,006 µg / l	31	Chlorfenson	0,006 µg / l	32	Chlorfenvinphos (Total Isomers E, Z)	0,006 µg / l
33	Chlorobenzilate	0,006 µg / l	34	Chloropropylate	0,006 µg / l	35	Chlorothalonil	0,006 µg / l	36	Chlorpyrifos (-ethyl)	0,006 µg / l
37	Chlorpyrifos-methyl	0,006 µg / l	38	Chlorthal-dimethyl	0,006 µg / l	39	Chlorthion	0,006 µg / l	40	Clodinafop-propargyl	0,006 µg / l
41	Cloquintocet-mexyl	0,006 µg / l	42	Coumaphos	0,006 µg / l	43	Cyfluthrin	0,006 µg / l	44	Cyfluthrin beta	0,006 µg / l
45	Cyhalothrin lambda-	0,006 µg / l	46	Cypermethrin (sum of isomers)	0,006 µg / l	47	Cypermethrin, alpha-	0,006 µg / l	48	Cyproconazole	0,006 µg / l
49	Cyprodinil	0,006 µg / l	50	DDD, p,p'-	0,006 µg / l	51	DDE, p,p'-	0,006 µg / l	52	DDT, o,p'-	0,006 µg / l
53	DDT, p,p'-	0,006 µg / l	54	Deltamethrin	0,006 µg / l	55	Diazinon	0,006 µg / l	56	Dichlobenil	0,006 µg / l
57	Dichlofenthion	0,006 µg / l	58	Dichlofluanid	0,006 µg / l	59	Dicloran	0,006 µg / l	60	Dichlorvos	0,006 µg / l
61	Diclobutrazol	0,006 µg / l	62	Dicofol, p,p-	0,006 µg / l	63	Dieldrin	0,006 µg / l	64	Difenoconazole	0,006 µg / l
65	Diflufenican	0,006 µg / l	66	Dimethenamid	0,006 µg / l	67	Diniconazole	0,006 µg / l	68	Diphenamid	0,006 µg / l
69	Endosulfan, alpha-	0,006 µg / l	70	Endosulfan sulphate	0,006 µg / l	71	Endosulfan, beta-	0,006 µg / l	72	Endosulfan-lactone	0,006 µg / l
73	Endrin	0,006 µg / l	74	Epoxiconazole	0,006 µg / l	75	Esfenvalerate	0,006 µg / l	76	Etaconazole	0,006 µg / l
77	Ethalfluralin	0,006 µg / l	78	Ethion	0,006 µg / l	79	Ethoprophos	0,006 µg / l	80	Etridiazole	0,006 µg / l
81	Etrimfos	0,006 µg / l	82	Famophos	0,006 µg / l	83	Fenamiphos	0,006 µg / l	84	Fenarimol	0,006 µg / l
85	Fenazaquin	0,006 µg / l	86	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers)	0,006 µg / l	87	Fenchlorphos	0,006 µg / l	88	Fenitrothion	0,006 µg / l
89	Fenoxycarb	0,006 µg / l	90	Fenpropathrin	0,006 µg / l	91	Fenpropidin	0,006 µg / l	92	Fenpropimorph	0,006 µg / l
93	Fenson	0,006 µg / l	94	Fenvalerate (all isomers including Esfenvalerate)	0,006 µg / l	95	Fluazifop-P-butyl	0,006 µg / l	96	Fluchloralin	0,006 µg / l
97	Flucythrinate	0,006 µg / l	98	Fludioxonil	0,006 µg / l	99	Flufenoxuron	0,006 µg / l	100	Fluquinconazole	0,006 µg / l
101	Flusilazole	0,006 µg / l	102	Fluvalinate (sum of isomers)	0,006 µg / l	103	Folpet	0,006 µg / l	104	Furalaxyl	0,006 µg / l
105	HCH, alpha-	0,006 µg / l	106	HCH, beta-	0,006 µg / l	107	HCH, delta-	0,006 µg / l	108	Lindane (gamma-HCH)	0,006 µg / l
109	Heptachlor	0,006 µg / l	110	Heptachlor epoxide, cis-	0,006 µg / l	111	Heptachlor epoxide, trans-	0,006 µg / l	112	Hexachlorobenzene (HCB)	0,006 µg / l
113	Hexaconazole	0,006 µg / l	114	Iodofenphos	0,006 µg / l	115	Iprobenfos	0,006 µg / l	116	Iprodione	0,006 µg / l
117	Isazofos	0,006 µg / l	118	Isodrin	0,006 µg / l	119	Isofenphos	0,006 µg / l	120	Isofenphos-methyl	0,006 µg / l
121	Isoprocarb	0,006 µg / l	122	Leptophos	0,006 µg / l	123	Malathion	0,006 µg / l	124	Mepronil	0,006 µg / l
125	Metazachlor	0,006 µg / l	126	Methidathion	0,006 µg / l	127	Methoxychlor	0,006 µg / l	128	Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0,006 µg / l
129	Metribuzin	0,006 µg / l	130	Mirex	0,006 µg / l	131	Myclobutanil (sum of constituent isomers)	0,006 µg / l	132	Nitrapyrin	0,006 µg / l
133	Nitrofen	0,006 µg / l	134	Nitrothal-isopropyl	0,006 µg / l	135	Nuarimol	0,006 µg / l	136	Oxadiazon	0,006 µg / l
137	Oxyfluorfen	0,006 µg / l	138	Paclobutrazol	0,006 µg / l	139	Parathion	0,006 µg / l	140	Parathion-methyl	0,006 µg / l
141	Penconazole	0,006 µg / l	142	Pendimethalin	0,006 µg / l	143	Pentachloroanisole	0,006 µg / l	144	Permethrin	0,006 µg / l
145	Perthane	0,006 µg / l	146	Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,006 µg / l	147	Phenthoate	0,006 µg / l	148	Phorate	0,006 µg / l
149	Phosalone	0,006 µg / l	150	Phosmet	0,006 µg / l	151	Picolinafen	0,006 µg / l	152	Piperonyl butoxide	0,006 µg / l
153	Pirimiphos-ethyl	0,006 µg / l	154	Pirimiphos-methyl	0,006 µg / l	155	Procymidone	0,006 µg / l	156	Profenofos	0,006 µg / l
157	Prometryn	0,006 µg / l	158	Propargite	0,006 µg / l	159	Propazine	0,006 µg / l	160	Propham	0,006 µg / l
161	Propyzamide	0,006 µg / l	162	Prothiofos	0,006 µg / l	163	Pyrazophos	0,006 µg / l	164	Pyridaben	0,006 µg / l
165	Pyrimethanil	0,006 µg / l	166	Pyriproxyfen	0,006 µg / l	167	Quinalphos	0,006 µg / l	168	Quinoxyfen	0,006 µg / l
169	Quintozene	0,006 µg / l	170	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of consituent isomers (sum of isomers))	0,006 µg / l	171	S 421	0,006 µg / l	172	Simazine	0,006 µg / l
173	Spirodiclofen	0,006 µg / l	174	Tebuconazole	0,006 µg / l	175	Tecnazene	0,006 µg / l	176	Tefluthrin	0,006 µg / l
177	Terbuthylazine	0,006 µg / l	178	Tetrachlorvinphos	0,006 µg / l	179	Tetraconazole	0,006 µg / l	180	Tetradifon	0,006 µg / l
181	Tetramethrin	0,006 µg / l	182	Tetrasul	0,006 µg / l	183	Thiobencarb	0,006 µg / l	184	Tolclofos-methyl	0,006 µg / l
185	Tolylfluanid	0,006 µg / l	186	Total pesticides	0,006 µg / l	187	Transfluthrin	0,006 µg / l	188	Triadimefon	0,006 µg / l
189	Triazophos	0,006 µg / l	190	Trichloronat	0,006 µg / l	191	Trifluralin	0,006 µg / l	192	Triticonazole	0,006 µg / l
193	Uniconazole	0,006 µg / l	194	Vinclozolin	0,006 µg / l						

Y90G3: Υπερ- και Πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAs) (LC-MS/MS)

	Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL
1	Perfluordecanoic acid (PFDA)	0,001 µg / l	2	Perfluoro-1-butanesulfonate (PFBS)	0,001 µg / l	3	Perfluoro-1-decanesulfonate (PFDS)	0,001 µg / l	4	Perfluoro-1-dodecanesulfonate	0,001 µg / l

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-016503-01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2026

Παράρτημα του AR-26-Y9-016503-01
Ημερομηνία έκδοσης 09.03.2026

Y90G3: Υπερ- και Πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAs) (LC-MS/MS)

	Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL		Παράμετρος	RL
5	Perfluoro-1-heptanesulfonate (PFHpS)	0,001 µg / l	6	Perfluoro-1-hexanesulfonated (PFHxS)	0,001 µg / l	7	Perfluoro-1-nonanesulfonate (PFNS)	0,001 µg / l	8	Perfluoro-1-octanesulfonate (PFOS)	0,001 µg / l
9	Perfluoro-1-pentanesulfonate (PFPeS)	0,001 µg / l	10	Perfluoro-1-tridecanesulfonate	0,001 µg / l	11	Perfluoro-1-undecanesulfonate	0,001 µg / l	12	Perfluoro-n-butanoic acid (PFBA)	0,001 µg / l
13	Perfluoro-n-dodecanoic acid (PFDoDA)	0,001 µg / l	14	Perfluoro-n-heptanoic acid (PFHpA)	0,001 µg / l	15	Perfluoro-n-hexanoic acid (PFHxA)	0,001 µg / l	16	Perfluoro-n-nonanoic acid (PFNA)	0,001 µg / l
17	Perfluoro-n-octanoic acid (PFOA)	0,001 µg / l	18	Perfluoro-n-pentanoic acid (PFPeA)	0,001 µg / l	19	Perfluoro-n-tridecanoic acid (PFTrDA)	0,001 µg / l	20	Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnDA)	0,001 µg / l
21	Sum of 20 PFAS	0,100 µg / l									

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.