



Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  
Αποχέτευσης Παιονίας

Εργαστήριο Ελέγχου Πόσιμου  
Νερού  
και Λυμάτων

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Έκθεσης: 253  
Ημ. Έκδοσης: 1/9/2026



Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1402

ΕΕΛ Πολυκάστρου, 61200 Πολύκαστρο  
Τηλ.: 23430 20040, e-mail: [vsp@deyapaionias.gr](mailto:vsp@deyapaionias.gr)

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ                         |                               |                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Πελάτης:                                | Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ             |                                         |
| Διεύθυνση:                              | ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 61200 |                                         |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                      |                               |                                         |
| Κωδικός δείγματος:                      | 77/26                         |                                         |
| Περιγραφή Δείγματος*:                   | ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ                   |                                         |
| Ζώνη Υδροδότησης*:                      | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ                    |                                         |
| Σημείο δειγματοληψίας*:                 | ΚΕΠ                           |                                         |
| Ημερομηνία / Υπεύθυνος Δειγματοληψίας*: | 4/8/2026                      |                                         |
| Ημερομηνία Παραλαβής:                   | 4/8/2026                      | Ημερομ. έναρξης αναλύσεων: 4/8/2026     |
| Κατάσταση Δείγματος κατά την παραλαβή:  | Αποδεκτή                      | Ημερομ. ολοκλήρωσης αναλύσεων: 7/8/2026 |

\* Κατά δήλωση πελάτη

| A/A | Παράμετρος                   | Μέθοδος                                    | Μονάδες    | Αποτέλεσμα | Παραμετρική Τιμή |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 1   | Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου | HACH Method 10257, USEPA electrode method  | Μονάδες pH | 7,81       | 6,5-9,5          |
| 2   | Αγωγιμότητα (20°C)           | Κατασκευαστή βασισμένη στην ISO 7888:1985  | μS/cm      | 244        | 2500             |
| 3   | Θολότητα                     | HACH Method 8195, βασισμένη στην EPA 180.1 | NTU        | 0,09       |                  |

| A/A | Παράμετρος                   | Μέθοδος                       | Μονάδες   | Αποτέλεσμα | Παραμετρική τιμή         |
|-----|------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 4   | Αριθμός αποικιών στους 22 °C | EN ISO 6222:1999              | cfu/ml    | <1         | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| 5   | Αριθμός αποικιών στους 37 °C | EN ISO 6222:1999              | cfu/ml    | <1         | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| 6   | Κολοβακτηριοειδή             | EN ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | cfu/100ml | <1         | 0                        |
| 7   | Escherichia coli (E. Coli)   | EN ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | cfu/100ml | <1         | 0                        |
| 8   | Εντερόκοκκοι                 | ISO 7899-2:2001               | cfu/100ml | <1         | 0                        |

### (\*)Ανάλυση εκτός πεδίου διαπίστευσης

Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν τις παραμέτρους με A/A ....., παρέχονται από το εργαστήριο ....., το οποίο πραγματοποίησε τις μετρήσεις και το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ISO EN 17025 (αρ. πιστοποιητικού ΕΣΥΔ .....

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

Το σταθερότυπο "παραμετρική τιμή" καθορίζεται από το ΦΕΚ 3525/25.05.2023 και ισχύει για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο Προϊστάμενος Χημείου

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου