Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας

Εργαστήριο Ελέγχου Πόσιμου Νερού και Λυμάτων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Έκθεσης: 274
Ημ. Έκδοσης:

Αρ. 1402

ΕΕΛ Πολυκάστρου, 61200 Πολύκαστρο
Τηλ.: 23430 20040, e-mail: vsp@deyapaionias.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Πελάτης:	**Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ**
Διεύθυνση:	**ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 61200**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		
Κωδικός δείγματος:	**98/26**	
Περιγραφή Δείγματος*:	**ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ**	
Ζώνη Υδροδότησης*:	**ΠΛΑΓΙΑ**	
Σημείο δειγματοληψίας*:	**ΤΑΒΕΡΝΑ «Η ΕΛΕΝΗ»**	
Ημερομηνία / Υπεύθυνος Δειγματοληψίας*:	**6/10/2026**	
Ημερομηνία Παραλαβής:	**6/10/2026**	Ημερομ. έναρξης αναλύσεων: 6/10/2026
Κατάσταση Δείγματος κατά την παραλαβή:	Αποδεκτή	Ημερομ. ολοκλήρωσης αναλύσεων: 9/10/2026

** Κατά δήλωση πελάτη*

A/A	Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρική τιμή
1	Αριθμός αποικιών στους 22 °C	EN ISO 6222:1999	cfu/ml	Κατ' εκτίμηση 7	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
2	Αριθμός αποικιών στους 37 °C	EN ISO 6222:1999	cfu/ml	Κατ' εκτίμηση 5	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
3	Κολοβακτηριοειδή	EN ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	cfu/100ml	<1	0
4	Escherichia coli (E. Coli)	EN ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	cfu/100ml	<1	0
5	Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2001	cfu/100ml	<1	0

(*)Ανάλυση εκτός πεδίου διαπίστευσης

*Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν τις παραμέτρους με **Α/Α ...**, παρέχονται από το εργαστήριο **.....**, το οποίο πραγματοποίησε τις μετρήσεις και το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ISO EN 17025 (αρ. πιστοποιητικού ΕΣΥΔ **.....**)*
Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
Το σταθερότυπο "παραμετρική τιμή" καθορίζεται από το ΦΕΚ 3525/25.05.2023 και ισχύει για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο Προϊστάμενος Χημείου

- *Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.*
- *Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ 'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*