Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας

Εργαστήριο Ελέγχου Πόσιμου Νερού και Λυμάτων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Έκθεσης: 273
Ημ. Έκδοσης: 29/10/2026

Αρ. 1402

ΕΕΛ Πολυκάστρου, 61200 Πολύκαστρο
Τηλ.: 23430 20040, e-mail: vsp@deyapaionias.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Πελάτης:	**Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ**
Διεύθυνση:	**ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 61200**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		
Κωδικός δείγματος:	**97/26**	
Περιγραφή Δείγματος*:	**ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ**	
Ζώνη Υδροδότησης*:	**ΠΛΑΓΙΑ**	
Σημείο δειγματοληψίας*:	**ΦΑΝΟΣ – ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΣ**	
Ημερομηνία / Υπεύθυνος Δειγματοληψίας*:	**6/10/2026**	
Ημερομηνία Παραλαβής:	**6/10/2026**	Ημερομ. έναρξης αναλύσεων: 6/10/2026
Κατάσταση Δείγματος κατά την παραλαβή:	Αποδεκτή	Ημερομ. ολοκλήρωσης αναλύσεων: 9/10/2026

** Κατά δήλωση πελάτη*

A/A	Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρική Τιμή
1	Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου	HACH Method 10257, USEPA electrode method	Μονάδες pH	7,64	6,5-9,5
2	Αγωγιμότητα (20°C)	Κατασκευαστή βασισμένη στην ISO 7888:1985	μS/cm	309	2500
3	Θολότητα	HACH Method 8195, βασισμένη στην EPA 180.1	NTU	0,18	
4	Γεύση*	Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-105), Οργανοληπτικά	-	Δεν ανιχνεύθηκε	
5	Οσμή*	Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-105), Οργανοληπτικά	-	Δεν ανιχνεύθηκε	
6	Χρώμα*	Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l Pt	Δεν ανιχνεύθηκε	

A/A	Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρική τιμή
7	Αριθμός αποικιών στους 22 °C	EN ISO 6222:1999	cfu/ml	Κατ' εκτίμηση 4	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
8	Αριθμός αποικιών στους 37 °C	EN ISO 6222:1999	cfu/ml	Κατ' εκτίμηση 3	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
9	Κολοβακτηριοειδή	EN ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	cfu/100ml	<1	0
10	Escherichia coli (E. Coli)	EN ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	cfu/100ml	<1	0
11	Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2001	cfu/100ml	<1	0

(*)Ανάλυση εκτός πεδίου διαπίστευσης

*Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν τις παραμέτρους με **Α/Α 4-6**, παρέχονται από το εργαστήριο **EUROFINS**, το οποίο πραγματοποίησε τις μετρήσεις και το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ISO EN 17025 (αρ. πιστοποιητικού ΕΣΥΔ **102**)*
Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
Το σταθερότυπο "παραμετρική τιμή" καθορίζεται από το ΦΕΚ 3525/25.05.2023 και ισχύει για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο Προϊστάμενος Χημείου

- *Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.*
- *Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ 'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*